



SIKKERHETSREGLER VED BRUK AV ÅPEN ILD OG PROPANBRENNERE UNDER ARRANGEMENT.

BRUK AV ÅPEN ILD VED ARRANGEMENT SKAL OMSØKES.

Arrangør skal søke Brannvesenet eller Sikkerhetsansvarlig om arrangementet minst 4 uker før arrangementet skal finne sted. Det må oppgis navn på ansvarlig person(er) som skal være tilstede. Det skal opplyses om tidsrom åpen ild skal brukes, maksimum begrenset til kl. 24.00.

BESTEMMELSER VED BRUK AV ÅPEN ILD.

Ildsted skal ha trygg avstand til bygninger. Ildsted skal være av ubrennbart materiale med maksimum diameter 60 cm (maksimal bålflate/areal 0,3m²). Ildsted skal ha gnistfanger og ikke bruke brensel som gir gnister eller sprut av glør (ikke granved).

Underlag og festeanordninger for fakler, fakkelbokser, levende lys, ol. skal være ubrennbart og godt festet. Det skal ikke være brennbart materiale over flammen og minimum 60 cm horisontal avstand til brennbart materiale.

Propanbrennere og gassgriller skal ha beskrevet avstand til brennbart eller minimum 60 cm. Propanbeholder skal stå oppreist og forsvarlig sikret. Kullgrill er forbudt.

Det skal være hensiktsmessig og nok slökkemiddler lett tilgjengelig. Ild må ikke forlates før den er fullstendig sløkket.

BRANN VARSLES PÅ TLF. 110

RØROS BRANN- og REDNINGSTJENESTE
Brannsjefen